Ob. Nr 3C
REAKTOR 24/24/H58

Ob. Nr 6A

Ob. Nr 3A
REAKTOR 24/24/H58

Ob. Nr 3B
REAKTOR 24/24/H58

Ob. Nr 2

Zakres wymiany w reaktorze istniejącym 3A
- dyfuzory napowietrzania
- zawory odcinające napowietrzania
- węże elastyczne napowietrznia
- sonda tlenowa
- pompy powietrzne mamut
- dyfuzory napowietrzania w selektorach

Zakres wymiany w reaktorze istniejącym 3B
- dyfuzory napowietrzania
- zawory odcinające napowietrzania
- węże elastyczne napowietrznia
- sonda tlenowa
- pompy powietrzne mamut
- dyfuzory napowietrzania w selektorach

UD-3.01.1 Układ doprowadzania powietrza do dmuchaw

UD-1.01.1 Układ doprowadzania powietrza do dmuchaw

UD-2.01.1 Układ doprowadzania powietrza do dmuchaw

Kanał Wentylacyjny rz.d =+ 3,40

Powietrze do OB. 6B PEHD150 SDR17

Tłumik hałasu T-3.01+3.03

±0,00 = 170,00m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego.
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

Zmiany:	Opis		Data	Nazwisko	Podpis
Opracowanie:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STEŻYCA DELOWO PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	Indeks	Data	Rys. Nr	
				P_ 02.215/13	
Lokalizacja:	dz. nr 112/8, obr. 0014 Stężyca Id dz. 2205023_2 Stężyca	00	02.2025	A24	05
Inwestor:	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 83-322 Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31	Faza	Skala		
Branża:	TECHNOLOGIA	PT	1:50	TE24.00	

Obiekt:		Imię i Nazwisko	Numer uprawnień Specjalność	Podpis
BUDYNEK STACJI DMUCHAW REAKTORY BIOLOGICZNE NAPOWIETRZANIE OB. NR 2, 3A, 3B, 3C	Projektował:	mgr inż. Daniel Boron	MAZ/0200/POOS/07	
	Opracował:	mgr inż. Daniel Boron	MAZ/0200/POOS/07	
	Sprawdził:	mgr inż. Sławomir Boron	MAZ/0400/PWOS/09	

"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa Dorota Krzywiec-Klein
80-425 Gdańsk, ul. Mickiewicza 8 lok. 2