



LEGENDA:
RT-01 - ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA - WYMIANA SYGNAŁÓW
PM-6.02 - PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY
PS-6.02 - POMPA ZATAPIALNA SCIEKÓW
SP-6.02 - PIASKOWNIK POZIOMY
ZM-6.02.1-4 - ZAWÓR ELEKTRYCZNY WODY TECHNOLOGICZNEJ
WB-6.02.1-3 - GRZYBKOWE WYL. BEZP. OCZYSZCZANIA MECH.
PKH-6.02 - PRASOPŁUCZKA SKRATEK
WS-PKH-6.02 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY PRASOPŁUCZKI SKRATEK
RT-06.1 - TOZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA - WYMIANA SYGNAŁÓW
SI-6.02 - SITO SKRATKOWE
WS-SI-6.02 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY SITA SKRATKOWEGO
SA-6.02 - SYGNALIZATOR ALARMOWY
WE-6.02 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY
WS-WE-6.02 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO

UWAGI:
- POŁĄCZENIA KORESPONDENCYJNE DO RT-02 (10x1,5 + 5x1,5):
URUCHAMIANIE SIT OD POMP ŚCIEKÓW SUROWYCH
SYGNAŁY Z PM-6.02.1 (POT.230V ODSEPAROWANY POPRZEC PRZEKAŹNIKI)
- POTENCJAŁ STER. 230V AC ZAŁĄCAJĄCY CEWKI STYCZNIKÓW PRZEPROWADZIĆ
SZEREGOWO PRZECZ GRZYBKOWE WYL. BEZP. POPRZEC STYKI NC.
- GRZYBKOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA MONTOWAĆ
NA WYSOKOŚCI OD 0,6m do 1,9m POWYŻEJ POZIOMU OBSŁUGI.
- ZASTOSOWAĆ SWITCH PRZEMYSŁOWY 5 PORT (FL SWITCH SFNB 5TX 2891001)
- DLA ZASILANIA 24VDC (STEROWNIKI, PANEL HMI ORAZ SWITCH) WYMAGANE ZASILANIE GWARANTOWANE

Przed złożeniem zamówienia
na prefabrykację szafy
zweryfikować moce urządzeń

±0,00 = 170,00m n.p.m.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Opracowanie:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STĘŻYCA DELOWO PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY dz. nr 112/8 obr. 0014 Stężyca Id dz. 2205023_2 Stężyca	Indeks 00	Data 02.2025	Rys. Nr P 02.215.13 A24/EL
Inwestor:	Gninne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Stężyca	Faza	Skala	
Branża:	ELEKTRYCZNA	PT	-	TE51/6.2/1.00
Rysunek:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień Specjalność	Podpis	
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki dla RT-06.2	Projektował: techn. elektr. Lucja Kadziewicz	10/EL/75 w spec. instalacje elektryczne		
	Sprawdził: mgr inż. Bartłomiej Kadziewicz	106/OL/01 w spec. instalacyjnej		
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa Dorota Krzywiec-Klein 80-425 Gdańsk, ul. Mickiewicza 8 lok. 2				