

LEGENDA:

RT-07 - ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA - WYMIANA SYGNAŁÓW
RT-03 - ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA - WYMIANA SYGNAŁÓW
RT-02 - ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA - WYMIANA SYGNAŁÓW
RT-01 - ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA - WYMIANA SYGNAŁÓW
PL-7.01-02 - PŁYWAKOWE CZUJNIKI POZIOMU
SRA-7.02.1 - SONADA RADAROWA
DZ-7.02.1-3 - DEKANTERY PLYWAJĄCE
PS-7.02.1 - POMPA PRZERZUTOWA OSADU (ISTNIEJĄCA)
ZM-7.02.1 - ZAWÓR ELEKTRYCZNY WODY TECHNOLOGICZNEJ
DM-7.02.1 - DMUCHAWA NAPOWIELTRZAJĄCA
WDM-7.02.1 - WENTYLATOR DMUCHAWY NAPOWIELTRZAJĄCEJ

UWAGI

- Zasilanie dmuchaw poprzez puszki przyłączeniowe oraz przewody temperatuoodporne, np. typu GsLGs uzależnione od typu zastosowanej dmuchawy.
- Zastosować softstartery
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)
- Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa C
- Sterowniki EASY E4 podpiąć do switcha przemysłowego
- Zastosować Switch przemysłowy 5 port (FL SWITCH SFNB 5TX 2891001)

Przed złożeniem zamówienia na prefabrykację szafy zweryfikować moce urządzeń

±0,00 = 170,00m n.p.m.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Opracowanie:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STEŻYCA DELOWO PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY dz. nr 112/8 obr. 0014 Steżyca Id dz. 2205023_2 Steżyca	Indeks	Data	Rys. Nr
Inwestor:	Gninne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Steżyca	00	02.2025	P 02.215.13 A24/EL
Branża:	ELEKTRYCZNA	Faza	Skala	
		PT	-	TE51/7.2/1.00
Rysunek:		Imię i Nazwisko	Numer uprawnień Specjalność	Podpis
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-7.02	Projektował:	techn. elektr. Lucja Kadziewicz	10/EL/75 w spec. instalacje elektryczne	
cz. 1	Sprawdził:	mgr inż. Bartłomiej Kadziewicz	106/OL/01 w spec. instalacyjnej	
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa Dorota Krzywiec-Klein				
- 80-425 Gdańsk, ul. Mickiewicza 8 lok. 2				

