



±0,00 = 170,00m n.p.m.

**UWAGI:**

- PRZED UŁOŻENIEM RUR PRZEWODOWYCH W KAŻDEJ ŚCIANIE/PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ STOSOWAĆ RURY OSŁONOWE O MINIMUM 1 DYMENSJĘ WIĘKSZĄ. RURA OSŁONOWA MUSI BYĆ TRWALE OSADZONA W ŚCIANIE. PO UŁOŻENIU RUR PRZEWODOWYCH ODPOWIEDNIO USZCZELNIĆ PRZESTRZEŃ DO RUR OSŁONOWYCH. W PRZYPADKU ŚCIAN POWYŻEJ POSADZKI ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIE PRZED INFILTRACJĄ WÓD GRUNTOWYCH. WEDŁUG BRANŻY AK.
- 1.1 PO PRZECIĄGNIĘCIU WSZYSTKICH PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I STEROWNICZYCH W OSŁONOWYCH RURACH TYPU AROT NALEŻY WYKONAĆ USZCZELNIENIE PRZESTRZENI MIĘDZY KABLAMI A RURAMI AROT. USZCZELNIENIE MUSI BYĆ POPRAWNE - W PRZYPADKU ZAŁAMANIA AROTÓW W ZIEMI ISTNIEJE RYZYKO INFILTRACJI WÓD AROTEM DO POMIESZCZENIA. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE USZCZELNIEŃ DLA PRZEPUSTÓW KABLOWYCH. WEDŁUG BRANŻY AK.
- PRZEWODY UKŁADAĆ:
  - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W KORYTKACH KABLOWYCH WYKONANYCH ZE STALI GAT 1.4301
  - W POMIESZCZENIACH SUCHYCH W KORYTKACH KABLOWYCH WYKONANYCH ZE STALI OCYNKOWANEJ

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego  
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technicznych zawartych w opisie technologicznym.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Opracowanie:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STEŻYCA DELOWO PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY dz. nr 112/8 obr. 0014 Steżyca Id dz. 2205023_2 Steżyca	Indeks 00	Data 02.2025	Rys. Nr R00 P 02.215.13 A24/EL
Inwestor:	Gninne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Steżyca	Faza	Skala	
Branża:	ELEKTRYCZNA	PT	1:50	TE55.00
Rysunek:		Imię i Nazwisko	Numer uprawnień Specjalność	Podpis
ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Obiekt Nr 17	Projektował:	techn. elektr. Lucja Kadziewicz	10/EL/75 w spec. instalacje elektryczne	
	Sprawdził:	mgr inż. Bartłomiej Kadziewicz	106/OL/01 w spec. instalacyjnej	
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa Dorota Krzywiec-Klein 80-425 Gdańsk, ul. Mickiewicza 8 lok. 2				