



01	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
02	POMIESZCZENIE STEROWNI
03	WIATA NA KONTENER
RAZEM:	

RZUT PRZYZIEMIA skala 1:50

TN-S

UWAGI:

- Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-S wg PN-HD 60364-4-41.
- Stosować kable i przewody o reakcji na ogień co najmniej Eca.
- Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonać wg PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.
- W projekcie dla opraw awaryjnych w tym opraw oświetlających znaki bezpieczeństwa przyjęto tryb pracy "na ciemno".
- W projekcie ujęto lokalizacje oraz oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oświetlające wewnętrznie (podświetlające) znaki bezpieczeństwa. Treść znaków bezpieczeństwa instalowanych na oprawach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinna być zgodna z odrębnym projektem oznakowania ewakuacyjnego budynku.
- Oprawy awaryjne oświetlające wewnętrznie znaki bezpieczeństwa wskazujące kierunek ewakuacji instalować w miarę możliwości centralnie nad osiך drogi ewakuacyjnej.

LEGENDA - instalacje elektryczne administracyjne:

- Rozdzielnica elektryczna administracyjna projektowana
- Połączenie elektryczne, puszka instalacyjna
- Łącznik pojedynczy IP44 bryzgoszczelny
- Łącznik świecznikowy IP44 bryzgoszczelny
- Rurki elektroinstalacyjne z PCV

SYMBOLE OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO		
INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
C1		Fibra IV LED 1175x98 33W 565lm 840 OPAL Szary
C2		Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Szary
Z1		Muri Wall LED 330mm 13W 1485lm 840 OPAL Antracyt
Z2		Stream LED AS 25W 3275lm 840 LNS Antracyt

SYMBOLE OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		
INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
A1		ONTEC S M1 1h AT
A2		INDUST JW 1h AT IP66 COLD
E1		ONTEC S FLAGA 1h AT - dwustronna
E2		ONTEC S 1h AT - jednostronna

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Opracowanie:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSOWOŚCI STĘŻYCA DELOWO	Indeks	Data	Rys. Nr
Lokalizacja:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	00	08.2025	P_02.215/13/A24
Investor:	dz. nr 112/8, obr. 0014 Stężyca			
Branża:	Id dz. 2205023_2 Stężyca			
	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Faza	Skala	
	83-322 Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31	PT	1:50	R00
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			IE.23.01
Rysunek:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis	
BUDYNEK SITOPIASKOWNIKÓW	mgr inż. Orest Kuzmowicz	WAM/0032/PWOE/18		
OB. NR 23	Sprawdził:	mgr inż. Marcin Śleziak	POM/0199/PWOE/13	
PLAN INST. OŚWIETLENIOWYCH				

"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa Dorota Krzywiec-Klein
80-425 Gdańsk, ul. Mickiewicza 8 lok. 2