

08.10.2014r.

Data

ZP.271.3.2014

www.gpkomunalne.pl

Dotyczy: Rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Steżycza – Delowo.

Wyjaśnienia nr 2 z dnia 08-10-2014

Pytanie:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym prosimy o informację czy Zamawiający posiada dokumentację instalacji AKPIA i sterowania urządzeniami technologicznymi? Załączony w projekcie technologicznym opis i schematy w Projekcie Budowlano Wykonawczym są załącznikiem do koncepcji wykonania ww instalacji i uniemożliwiają rzetelną wycenę ww zakresu robót. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie opisów z ww projektu które znajdują się przy niektórych urządzeniach – OPCJA. Jak należy rozumieć ww zapis? Czy należy go realizować? Czy zakres opisany jako OPCJA jest objęty robotami kontraktowymi? Czy na którymkolwiek z rysunków pokazano sposób prowadzenia okablowania do zasilania i sterowania urządzeń technologicznych?

Odpowiedź:

Wycenę zakresu robót - będącego przedmiotem zapytania - należy wykonać w oparciu o zamieszczone projekty: technologii, zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia, instalacje elektryczne budynków technologicznych:

I. technologia

1. opis - pkt. 11 - wytyczne dla systemu sterowania i wizualizacji

2. rysunki -

Schemat strukturalny rozdzielnic elektrycznych	P 02.215/13	TE 51/0.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz. 1	P 02.215/13	TE 51/1/1.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz. 2	P 02.215/13	TE 51/1/2.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz. 3	P 02.215/13	TE 51/1/3.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz. 4	P 02.215/13	TE 51/1/4.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz. 5	P 02.215/13	TE 51/1/5.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz. 6	P 02.215/13	TE 51/1/6.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz. 1	P 02.215/13	TE 51/2/1.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz. 2	P 02.215/13	TE 51/2/2.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz. 3	P 02.215/13	TE 51/2/3.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz. 4	P 02.215/13	TE 51/2/4.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz. 5	P 02.215/13	TE 51/2/5.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki III ciąg, cz. 1	P 02.215/13	TE 51/3/1.00

Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki III ciąg, cz. 2	P 02.215/13	TE 51/3/2.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki III ciąg, cz. 3	P 02.215/13	TE 51/3/3.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki III ciąg, cz. 4	P 02.215/13	TE 51/3/4.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki III ciąg, cz. 5	P 02.215/13	TE 51/3/5.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-05	P 02.215/13	TE 51/4/1.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-05	P 02.215/13	TE 51/5/1.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-06	P 02.215/13	TE 51/6/1.00
Zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych Obiekt nr 2, 3A, 3B, 3C	P 02.215/13	TE 52.00
Zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych Budynku gospodarki osadowej 7A	P 02.215/13	TE 53.00
Zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych, oświetlenia, ogrzewania i wentylacji Punkt zlewny (Fek-Pak) ob. 4	P 02.215/13	TE 54.00
Zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków ob. 17	P 02.215/13	TE 55.00

II. projekt – zasilanie elektroenergetyczne i oświetlenie

1. opis
2. rysunki

III. projekt – instalacje elektryczne budynków technologicznych

1. opis
2. rysunki

Budynek techniczny – obiekt nr 2

Schemat zasadniczy instalacji elektrycznej i rozdzielnic TA-01 EL 01.00

Plan rozdzielnic TA-01 EL 04.00

Budynek gospodarki osadowej – obiekt nr 8

Schemat tablicy TA-02 EL 8.04

Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków – obiekt nr 17

Schemat tablicy TA-03 EL 17.04

Zamawiający nie odnalazł nigdzie w dokumentacji zapisu „OPCJA”.

W cenie należy ująć cały zakres wynikający z opisu przedmiotu zamówienia, łącznie z wyposażeniem podstawowym i rezerwowym, wyposażeniem niezbędnym do monitoringu i wizualizacji, wykonanie instalacji rezerwowych i nie rezerwowych. Ponadto w zakresie zamówienia należy uwzględnić opracowanie dokumentacji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Socha

PREZES
mgr inż. Marek Wysocki