EXPERT GEODEZJA

Expert Usługi Geodezyjne
Mirosław Brzeziński
83-316 Gołubie, ul. Ubiedle Żukowskie 111
NIP: 591-151-51-31 REGON: 220036860
tel.668 484 575 e-mail:kontakt@expert-geo.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500

Osnowa poziomo:	układ 2000	Wykonał: mgr inż. Mirosław Brzeziński upr. zawodowe nr: 20760	
Osnowa wysokościowa:	układ Kronsztadt 86		
KERG: G.6641-5822/2013		Nr zon. 5/40/13	
Mapa aktualna na dzień 08.08.2014 r.		Sekcje mapy: 6.2.19.2.1.04; 6.2.19.2.1.09; 6.2.19.2.1.10; 6.2.19.2.1.14	
Województwo:	pomorskie	Granice przedstawiono według stanu z ewidencji gruntów i budynków na dzień 02.10.2013	
Powiat:	kartuski	Mapę wykonano bez ustalania służebności gruntowych.	Zakres opracowania
Gmina:	Stężyca	Mapę uzupełniono o projekt: w - 965/2013; c - 965/2013	ARKUSZ 4
Obręb:	Stężyca	Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie	
Działka nr:	523	były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.	

PRZEDSIĘBIORSTWO "ELPROJEKT" Sp z o.o W ELBLĄGU		
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	
Adres:	m. Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca	
Inwestor:	Gmina Stężyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca	
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu - Ark. 4	SKALA 1:500
Projektował: zespół:	mgr inż. Tomasz Mrówczyński upr. bud. nr WAM/0026/PWOS/10	Stadium P.B. i P.W.
	tech. bud. Grzegorz Lubacha	
	mgr inż. Tomasz Kamieński	IX.2014r.
	mgr inż. Izabela Sadowska	Nr rysunku
	inż. Dawid Kołakowski	4
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Borejko upr. bud. nr 251/EL/70; 1233/EL/87	

LEGENDA

- Projektowana grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej
- Projektowana tłoczna sieć kanalizacji sanitarnej
- S_{xx} Projektowane studnie rewizyjne bet. Ø 1200mm
- S_{xx} Projektowane studnie rewizyjne PE Ø 425mm
- PL_x, Pp_x Projektowana przepompownia ścieków

ŁĄCZY ARKUSZ 2

ŁĄCZY ARKUSZ 3

ŁĄCZY ARKUSZ 5

STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
Zgodnie z art. 20 b. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) wyrażam/nie zgadzam się na udostępnianie danych zarejestrowanych pod numerem sprawy G.6630.[illegible] 19 LIS 2014 przedmiotem tematu roboczo-projektowej przepompowni w dniu [illegible]
- [X] w siedzibie Starostwa Powiatowego Kartuzach
- [X] przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Geodeta Powiatowy
Gminy Stężyca w Wydziale Geodezji

Przejście pod drogą wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą stalową Ø355,6mm; L1=9,5m. Rurę przewodową PVC160 montować na płozach dystansowych

Odcinek SA.2-SA.4 wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego rurą przewodową PE/PE 180x10,7 zgodnie ze spadkiem.

Przejście pod drogą wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą stalową Ø355,6mm; L1=16,5m; L2=30,0m. Rurę przewodową PVC200 montować na płozach dystansowych

Odcinek S18-S19 wykonać metodą przewiertu poziomego sterowanego krótkimi modułami rurowymi PP225x12,8.

Przejście pod drogą wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą stalową Ø355,6mm; L1=11,0m; L2=20,5m. Rurę przewodową PVC160 montować na płozach dystansowych

Odcinki S12-S18; S16-S16/1; S13-S13/1, S14-S14.1 wykonać metodą przewiertu poziomego sterowanego krótkimi modułami rurowymi PP180x10,9 oraz PP225x12,8.

Przejście pod drogą wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą stalową Ø355,6mm; L1=12,5m; L2=18,0m. Rurę przewodową PVC160 montować na płozach dystansowych

Przejście pod drogą wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą stalową Ø355,6mm; L1=19,5m. Rurę przewodową PVC160 montować na płozach dystansowych

Przejście pod drogą wykonać bezwykopową metodą przecisku pneumatycznego rurą stalową Ø355,6mm; L1=8,0m; L2=8,5m; L3=8,5m; L4=7,5m. Rurę przewodową PVC160 montować na płozach dystansowych

Odcinki S13.1-S13.14; S13.17-S13.18; S13.7-S13.21 wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego rurą przewodową PE/PE 225x13,4 zgodnie ze spadkiem.