

ZP.271.1.2017.WC

Stężyca, dnia 03.03.2017 r.

www.gpkomunalne.pl

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

Wyjaśnienia nr 6 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z zm.) Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa jezdni?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z wyjaśnieniami nr 5.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie że:

- a. część 1 sieć tłoczna ma być wykonana z rur: w wykopie otwartym - rury jednowarstwowe PE, metodą przewiertu – rury wielowarstwowe PERC?
- b. część 2 sieć tłoczna ma być wykonana z rur: w wykopie otwartym jak i metodą przewiertu – rury wielowarstwowe PERC?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że wszystkie sieci tłoczne – bez względu na technologię wykonania - należy wykonać z rur wielowarstwowych PE – RC:

Kanalizację sanitarną ciśnieniową wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych PE100RC w klasie SDR17 PN10 łączonych na zgrzew doczołowy lub elektrooporowy wg norm PN-EN 12201-1:2004; PN-EN 13244.

Materiał rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RC, używanych w trakcie robót powinien być zgodny z wymaganiami normy PAS1075 typ 2 i spełniać następujące kryteria:

- rury dwu- lub trójwarstwowe, o zintegrowanych warstwach ochronnych ściany, wykonane z PE 100 RC, wymiary zgodnie z DIN 8074,
- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych,
- ciśnienie nominalne PN 10,
- duża trwałość, nawet przy występowaniu uszkodzeń zewnętrznych, z opóźnioną inicjacją pęknięć,
- rurociągi nie wymagają wykonywania podsypki i obsypki piaskowej,



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



GPK Stężyca
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- rurociągi mogą być układane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania podłoża,
- materiał może być użyty do przewiertów sterowanych, bez zastosowania rury ochronnej,
- materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.

Powyższe wymagania dotyczą zarówno części 1 i części 2 zamówienia.

PREZES

mgr inż. Marcin Wysocki